

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(443076, г.Самара, ул. Балаковская, д.45а; тел. 8(846)266-72-69)

Предписание № 355/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 303» городского округа Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) от 24.02.2021 года № 355 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору) полковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «25» марта 2021 года с 11 час. 00 мин. до 12 час 00 мин. «05» апреля 2021 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин проведена плановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)


по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Телелевой Евгенией Александровной помещений МБДОУ «Детский сад № 303» г.о. Самара

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенного по адресу: 443080, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 201 А

совместно с Воронковой Ириной Анатольевной - заведующим МБДОУ «Детский сад №303» г.о. Самара

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено-ние)
1	2	3	4	5
1	Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется сверх срока установленного изготовителем (поставщиком) (более 10 лет).	ч.4. ст.4, 83,103 ч. 1 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16	01.11.2021	

		сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
2	Применен строительный материал не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (линолеум в музыкальном зале)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 2 ч.1. ст. 6, п. 3, п. 8 ст. 134, таблица 3	01.11.2021	
3	Применен строительный материал не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (спальные помещения групп).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 2 ч.1. ст. 6, п. 3, п. 7. ст. 134, таблица 3	01.11.2021	
4	Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п. 16 д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор городского округа Самара области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы
Телеяева Евгения Александровна

«05» апреля 2021 г



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Воронкова Ирина Анатольевна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 303»
г.о. Самара

(должность, фамилия, инициалы)



«05» апреля 2021 г