



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №303» г.о.Самара

И.А.Воронкова

Ф.И.О.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ № _____ от « 11 » марта 2021г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 303» городского округа Самара

(полное юридическое наименование объекта)

443080, г. Самара, Октябрьский район, проспект Карла Маркса, д. 201 А, тел. (846)2602494, тел. факс (846)2602494

e-mail: sad303samara@yandex.ru Заведующий Воронкова Ирина Анатольевна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя организации, осуществляющей деятельность на объекте)

1. Наименование населенного пункта город Самара
2. Ведомственная принадлежность муниципальная
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Объем предоставляемых услуг 170 посетителей в день
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

5. Размещение объекта: отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, материал лестниц — бетон.

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

6. Количество и назначение входов: 1- центральный (эвакуационный) вход, 2- входа/выхода (запасные) на игровые площадки территории , 2 – запасных выхода из групп, 1- вход/выход на пищеблок

7. Год постройки: 1966

8. Год последнего капитального ремонта (реконструкции) 2007

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		321 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		ост. Аэрокосмический институт, автобус № 1, 22, 23, 37, 46, 47, 67, 126, 247, 410; троллейбусы № 4, 12, 15, 17, 19, 20; маршрутное такси 126, 247, 410.	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	есть	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0,8 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	отсутствие	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	отсутствие	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	до 0,15м	К, С, О		
	Тактильные средства,	$\geq 0,8$ м	отсутствие	С	установить	

	выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа					
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	отсутствие	С	установить	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	наличие	К, О, С		
1.2.	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,5 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	отсутствие	К	обустроить	
	Указатели направления движения	наличие	отсутствие	К, Г	установить	

	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	отсутствие	С	обустроить	
	Места отдыха	наличие	отсутствие	К, О	обустроить	
1.3.	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
1.4.	Съезд с тротуара на проезжую часть:					
	Угол уклона	$\leq 1:12$	1:12	К		
	Ширина	$\geq 1,0$ м	0,9	К		
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	0,015	К		
1.5.	Открытая лестница:					

	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С		

1.6.	Пандус на рельефе:					
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Уклон	≤ 8 %	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-			
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным	наличие	-	К, О		

	краям маршей высотой не менее 0,05 м					
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги; обязательно для заполнения)						
2.1.	<u>Крыльцо</u> или входная площадка:					
	Высота площадки	м	0,00 м			
	Габариты площадки: ширина x глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	$1,5 \times 2,0$	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина x глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С		
	Навес	наличие	наличие	К, О		
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	отсутствие	К		

	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
2.2.	Лестница наружная:	наличие				Запасный выход
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	отсутствие	С	установить	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	нанести	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С		
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствие	О, С		С одной стороны
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,6 - 0,85 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,3 м	О, С		
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0,06 м	О, С		

2.3.	Пандус наружный:	наличие	-			
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м	отсутствие	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	отсутствие	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	отсутствие	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К		
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80 см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К		
	- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	отсутствие	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	отсутствие	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	отсутствие	К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	отсутствие	К, О		
	Поверхности покрытий должны	наличие	отсутствие	К, О		

	быть твердыми, не допускать скольжения при намокании					
2.4.	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствие	К		
2.5.	Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствие	С		
2.6.	Тамбур:					
	Габариты: глубина х ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м при реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м	1,5 х 3,0 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,0 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,014 м	К		
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги; обязательно для заполнения)						
3.1.	Лестница на уровень 1-го этажа:					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	установить	
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствие	О, С	текущий ремонт	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	текущий ремонт	

	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	наличие	О, С	С одной стороны	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	текущий ремонт	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		отсутствие		капитальный ремонт	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,1	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	8	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К	капитальный ремонт	
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0,8-1,2	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие	К, О	текущий ремонт	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К		
3.2.	Пандус переносной	наличие	-	К		
3.3.	Подъемник для инвалидов:					

	- стационарный	наличие	-	К		
	- мобильный	наличие	-	К		
3.4.	Коридоры/холлы:					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0,8 x 1,2	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствие	К, Г	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствие	Г	установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	отсутствие	С	оборудовать	Мнемосхемы этажей
3.5.	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствие	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О		
	- для колясочников: глубина	≥ 1 на этаж	-	К		

	150 см, ширина 90 см					
3.6.	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	отсутствие	С		
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	отсутствие	С	оборудовать	
3.7.	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):		отсутствие			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
3.8.	Пандус внутренний на этаже:		отсутствие			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	≤ 8 %	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки вниз,	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		

	вверху					
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
3.9.	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	отсутствие	С	оборудовать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	оборудовать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	Капитальный ремонт	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствие	О, С	С одной стороны Капитальный ремонт	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	С одной стороны Капитальный ремонт	
	- указатели номера этажа на	наличие	отсутствие	С	установить	

	поручне тактильные					
3.10.	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
3.11.	Лифт пассажирский:	наличие	отсутствие			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м	-	К		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	-	К		
	- поручни	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности; обязательно для заполнения)						
4.1.	Обслуживание через окно/прилавок:		-			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2.	Обслуживание в кабинете №: <i>процедурный мед. кабинет</i>					

	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	отсутствие	К		
	Информация тактильная	наличие	отсутствие	С	установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,7	К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,05	С		
	Габариты зоны сидения - глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3.	Обслуживание с перемещением №:		-			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4.	Кабина индивидуального		-			

5.1.	Санузел для инвалидов:	наличие	отсутствие		установить	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствие	К	установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствие	С	установить	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К, О	ремонт	
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	отсутствие	С	установить	
	Количество кабинок:	≥ 1 шт.	-	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	- габариты (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	-	К		
	- опорные поручни:	наличие	отсутствие	К, О	оборудовать	
	в т.ч. откидные	наличие	отсутствие	К	оборудовать	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	отсутствие	К	установить	
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	-		оборудовать	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствие	О	оборудовать	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		

	Раковина с опорным поручнем	наличие	отсутствие	К, О	оборудовать	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,83 отсутствие	К, О	оборудовать	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	отсутствие	С	оборудовать	
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	наличии	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
6.1.	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
6.2.	Надписи:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	- размещение на высоте	$\geq 1,5$ м	1,5 м	К, О, Г, С		

		$\leq 4,5$ м				
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,02 м	К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
6.3.	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствие	К, О, Г, С	установить	
	- размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
6.4.	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	отсутствие	С	установить	
	- высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	установить	
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	установить	
	- на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установить	
	Текстофоны (текстовые телефоны). Текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствие	Г	оборудовать	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствие	С, Г	оборудовать	

	клавишами					
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствие	К	оборудовать	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С	оборудовать	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствие	С	оборудовать	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	отсутствие	Г, С	оборудовать	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	К, С, О, Г	оборудовать	

7. ВЫВОДЫ

7.1. Территория, прилегающая к объекту; пути движения от остановки:

Оборудовать тактильными и контрастными источниками информации. Установить места отдыха на территории ДОУ (малые архитектурные формы - лавочка). Установить ограждение: бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом и фактурой. Установить предупредительную тактильную полосу перед лестничным маршем вверх и вниз.

7.2. Входная группа: Установить звуковой маяк у входа. Установить второй поручень согласно нормативу доступности.

7.3. Пути движения на объекте: Следует заменить указатели направления движения на более контрастные,

установить пиктограммы доступности, установить речевые информаторы и маяки для слабослышащих, экраны дублирования речевой информации, тактильные схемы универсальные для чтения информации всем категориям инвалидов. Обустроить пути движения направляющими контрастно-рифлеными линиями, установить поручни с двух сторон в соответствии с требованиями.

7.4. Зона оказания услуги: Обустроить зону оказания услуг тактильными и контрастными источниками информации для слабовидящих. Расположить оборудование, столы, стулья, элементы декора не преграждая путь движения инвалидов. Оборудовать музыкальный зал системой для слабослышащих.

7.5. Санитарно-бытовые помещения: В связи с отсутствием универсального санузла, необходимо провести работы по капитальному ремонту. Предусмотрев работы по адаптации существующих санузлов для удобного использования маломобильным группам населения согласно СП 59.13330.12 Оборудовать системой сигнализации.

7.6. Средства информации и телекоммуникации на объекте: Оборудовать объект индукционной системой для обслуживания посетителей с нарушением слуха, тактильными мнемосхемами с дублированием информации символами по Брайлю, тактильными табличками обозначения кабинетов и путей движения по объекту, а также необходимо предусмотреть удобное размещение информации о предоставляемых услугах. Установить табло "Бегущая строка".

Приложение:

Позтажные планы, паспорт БТИ 1 штука на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Основные (постоянные) члены рабочей группы:

Романова О.В.	
(Ф.И.О.)	(подпись)
Мальцева О.Ю.	
(Ф.И.О.)	(подпись)
Мартынова Л.В.	
(Ф.И.О.)	(подпись)

Привлеченные (временные) члены рабочей группы: _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Примечание:

* - указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К — инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

При заполнении Анкеты необходимо учитывать следующее:

В разделе 7 Анкеты отражаются выводы, полученные в результате обследования объекта по всем разделам Анкеты, с указанием мероприятий, необходимых для обеспечения доступности данного объекта для МГН.

В числе обязательных общих мероприятий, необходимых для обеспечения доступности объекта для МГН, могут быть указаны:

- организация доступности входной группы;
- обустройство путей движения;
- обеспечение возможности оказания услуги МГН;
- обустройство санитарных узлов (кабин) и мест отдыха для МГН;
- обеспечение средствами информации, доступными для МГН;
- обеспечение техническими средствами (подъемная платформа для инвалидов, пассажирский лифт, информационное табло, текстфон и другое);
- беспрепятственный обустроенный проход;
- места для парковки индивидуального транспорта.